



STÁVAJÍCÍ  
HL. VYPÍNAČ\_MDO\_OBVODY  
DX-IS  
32A/3

STÁVAJÍCÍ  
VYPÍNAČ\_DO\_OBVODY  
LSN  
C50/3  
(OSADIT NOVOU  
CÍVKU)

NOVÝ  
VYPÍNAČ\_VDO\_OBVODY  
JISTIČ  
63B/3

NOVÝ  
NOUZOVÉ OSV.  
CHRÁNIČOJISTIČ  
10A/1/B/30mA\_TYP\_A

NOVÝ  
POŽÁRNÍ DVEŘE  
CHRÁŇICÍSTIČ  
10A/1/B/30MA\_TYP\_A

U,V,W

U,V,W

U.V.W

81

XY

HR\_MDO 

nový vývod  
WSCENTRAL  
1-CXKH-R-J B  
3x1,5

HR\_DO 

stáv.přívod MDO obvod  
CYKY 5Jx6

nový vývod  
WSCENTRAL

1-CXKH-R-J B2CAS1D0  
3x1,5

stáv.přívod DO obvod

stávající vývod  
NO

sv.o.č.NO  $\otimes^-$ 

stávající vývod  
pož.dveře



stávající OCEP rozvaděč stávající jističe pro NO<sub>x</sub>, požární dveře zůstanou na svém místě a budou jako rezerva