

KABELY Z RK01:
CYKY 4Jx4– STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD Z ROZVADĚČE OBJEKTU
LO2–CYKY 3Jx1.5/OSVĚTLENÍ/
Z05–CYKY 3Jx2.5/ZÁS.230V PRO ÚPRAVNU VODY/
R1–CYKY 3Jx1.5/KOTEL 1,PŘES ZÁSUVKU Z1/
R2–CYKY 3Jx1.5/KOTEL 2,PŘES ZÁSUVKU Z2/
R3–CYKY 3Jx1.5/KOTEL 3,PŘES ZÁSUVKU Z3/
R4–CYKY 3Jx1.5/KOTEL 4,PŘES ZÁSUVKU Z4/
PROPOJ R3– SM3 – CYKY 5Jx1.5/ KOTEL–KOUŘ.KLAPKA,MOD.2 ZE 7/
PROPOJ R4– SM4 – CYKY 5Jx1.5/ KOTEL–KOUŘ.KLAPKA,MOD.2 ZE 7/
M15–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO VĚTEV 5/
M16–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO VĚTEV 6/
M17–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO VĚTEV 7/
M12–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO VĚTEV 2/
M13–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO VĚTEV 3/
M14–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO VĚTEV 4/
M11–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO VĚTEV 1/
M9–CYKY 3Jx1.5 /ČERPADLO CIRK.TUV/
SM14–CYKY 3Jx1.5/UZAV.PLYNU BAP/
BT1– JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY KOTEL 1/
BT2– JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY KOTEL 2/
BT3– JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY KOTEL 3/
BT4– JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY KOTEL 4/
BT5– JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY VÝSTUP Z KASKÁDY/
BT6– JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY ZPÁTEČKA Z KASKÁDY/
R1– JYTY 2x1/ ŘÍZENÍ VÝKONU KOTEL 1/
R2– JYTY 2x1/ ŘÍZENÍ VÝKONU KOTEL 2/
R3– JYTY 2x1/ ŘÍZENÍ VÝKONU KOTEL 3/
R4– JYTY 2x1/ ŘÍZENÍ VÝKONU KOTEL 4/
BT27–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY MIN. TEPLOTA V KOTELNĚ/
SM05–JYTY 4x1/SERVOPOHON VĚTEV 5/
BT05–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY VĚTEV 5/
SM06–JYTY 4x1/SERVOPOHON VĚTEV 6/
BT07–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY VĚTEV 7/
BT09–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY V KOTELNĚ/
A10–JYTY 2x1/ IRM–ŽÁDANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI/
A11–JYTY 2x1/ IRM–ŽÁDANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI/
SM07–JYTY 4x1/SERVOPOHON VĚTEV 7/
BT08–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY V EXTERÉRU/
SM02–JYTY 4x1/SERVOPOHON VĚTEV 2/
BT02–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY VĚTEV 2/
SM03–JYTY 4x1/SERVOPOHON VĚTEV 3/
BT03–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY VĚTEV 3/
BT04–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY VĚTEV 4/
A13–JYTY 2x1/ IRM–ŽÁDANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI/
A14–JYTY 2x1/ IRM–ŽÁDANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI/
A15–JYTY 2x1/ IRM–ŽÁDANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI/
SM04–JYTY 4x1/SERVOPOHON VĚTEV 4/
BT12–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY V EXTERÉRU/
BT16–JYTY 2x1/ ČIDLO TEPLOTY TUV/
A16–JYTY 2x1/ WEB SERVER/
R1–CYKY 3Ox1.5/PORUCHA KOTLE 1/
R2–CYKY 3Ox1.5/PORUCHA KOTLE 2/
R3–CYKY 3Ox1.5/PORUCHA KOTLE 3/
R4–CYKY 3Ox1.5/PORUCHA KOTLE 4/
SP20–CYKY 3Jx1.5/REG.TLAKU MIN.TLAK V SYSTÉMU/
SP21–CYKY 3Jx1.5/REG.TLAKU MAX.TLAK V SYSTÉMU/
A22–CYKY 5Jx1.5/ REG.HLADINY/
A22–B022.1–2–CGSU 3Ox1–SONDY HLADINY
H23–JYTY 4x1/ČIDLA ÚNIKU PLYNU,PŘES KRABICI IP54/
H24–JYTY 4x1/ČIDLA ÚNIKU PLYNU,PŘES KRABICI IP54/
H25–JYTY 4x1/ČIDLA ÚNIKU CO,PŘES KRABICI IP54/
ST26–CYKY 3Jx1.5/REG.TEPLOTY PROSTOROVÝ–37 ŠT.C/
HA28–CYKY 3Jx1.5/HOUKAČKA/
SB29–CYKY 2Ox1.5/STOP TLAČÍTKO/

LEGENDA

NAP. SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V / TN–C–S
OCHRANA P.N.D.N.:SAM.ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY ULOŽENÝMI
V DRÁTĚNNÝCH ŽÁR.ZINKOVANÝCH ŽLABECH A V LIŠTĚ /TRUBCE/ Z PVC

● KRABICE 5x2.5,IP54
MATERIÁL NA POVRCH IP44

A –ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W,IP65
B –ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1x22W,IP66–EX ZÓNA1
N –ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x9W,IP54

OSTATNÍ ÚDAJE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	JOSEF LOPOUR PROJEKCE ELEKTRO STRÁKOVSKÁ 1021,LITOMYŠL ČKAIT 0601766	
J.LOPOUR	J.LOPOUR		ING.SAUER		
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: LITOMYŠL			
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO 125,53211 PARDUBICE					
VOŠP A SPGŠ LITOMYŠL REKONSTRUKCE KOTELNY SO–01 KOTELNA D.1.4.3 ELEKTRO+MAR				FORMAT	4 A4
				DATUM	17.01.2015
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO: 405–15	
ROZVODY ELEKTRO,MAR–KOTELNA				ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VÝKRESU D.1.4.3–4