



POPIS:

- VEŠKERÉ HLAVNÍ TRASY VYTÁPĚNÍ VEDENÉ V SUTERÉNU BUDOU DEMONTOVÁNY
- OD ROZDĚLOVAČE V KOTELNĚ, PO STOUPAČKÉ POTRUBÍ DO DALŠÍCH PROSTORŮ BUDOU INSTALOVÁNY ROZVODY NOVÉ
- PŘED KAŽDÝM NAPOJENÍM BUDE INSTALOVÁN 2x UZAVÍRAČÍ A VYPOUŠTĚČÍ VENTIL, A 1x REGULAČNÍ VENTIL
- POKUD SE V PRŮBĚHU REALIZACE ZJISTÍ, ŽE JE NĚKDE POD OMÍTKOU VEDENÝ DALŠÍ ROZVOD - BUDE NAPOJEN STEJNĚ JAKO VŠECHNY OSTATNÍ.
- DETAIL C1 - NEBYLO NALEZENO STOUPAČKÉ POTRUBÍ PRO DALŠÍ PATRA. PROTO BUDE ZŘÍZEN V TOMTO MÍSTĚ, A BUDE NAPOJENO V 1.NP NA STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ STOUPAČKÉ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES.

KIP KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUČÍ ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková
VYPRACOVAL Ing. Pavla Tmejová		ZODP. PROJEKTANT Ing. Sommer Michal
MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36		DATUM 09/2022
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby		ZAK. Č. 3366 - 41/II
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová		Č.PARÉ
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová		
VÝKRES Půdorys 1.PP - VYTÁPĚNÍ	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE UT/VZT
		Č.VÝKR. 06