



POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKÝ) NEBO TECHNOLOGIE,
MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE
MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBR.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č. 268/2011 Sb. a ČSN 730848:

- ZEMNÍČÍ BOD**
- CY/ZZ - POSPOJENÍ**
- ZÁSUVKA 230V/16A .. IP44**
- ZÁSUVKA 230V/16A .. IP20**
- VYPÍNAČ 3x 400V., IP 44**
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
ROZMĚR : 300x300, KRYTÍ : IP44,
1xZÁSUVKA 400V/32A- 5 PÓL
2xZÁSUVKA 400V/16A- 5 PÓL
2xZÁSUVKA 230V/16A

Č.	Název místnosti
101	Vstupní hala
102	Chodba
103	Úklidová místnost
104	Chodba
105	WC bezbariérové
106	Předsíňka muži
107	WC muži
108	Sprcha muži
109	Předsíňka ženy
110	WC ženy
111	Kancelář
112	Čekárna
113	Dopravní zdravotní služba - denní místnost
114	Dopravní zdravotní služba - kancelář
115	Pokladna

KIP KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
VYPRACOVAL Jaroslav Pištora		MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36	DATUM 08/2022
STUPEN Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby			ZAK. Č. 3366 - 41/II
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová			Č. PARÉ
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová			
VÝKRES Půdorys 1.NP-Motorová instalace	MĚRÍTKO	PROFESÍ ELEKTROINSTALACE	Č. VÝKR. D.1.4.3.7