

Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SÚSPK//2019

Vyřizuje
Skýba

V Pardubicích dne
23. 4. 2019

Stanovisko k dokumentaci pro vydání společného povolení „Modernizace mostu ev.č. 317-005A Choceň“

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení pro objednatele Pardubický kraj řeší modernizaci mostu ev.č. 317-005A v intravilánu obce Choceň v délce 150 m (km 15,548 – 15,698). V rámci rekonstrukce dojde k modernizaci nosné konstrukce a sanaci spodní stavby silničního mostu přes řeku Tichou Orlici s přeložením stávajících inženýrských sítí. Dále bude provedena modernizace přilehlého úseku pozemní komunikace a další vyvolané související stavební úpravy. V průběhu stavebních prací bude na mostě zachován provoz vozidel, chodců i cyklistů, pouze některé větve okružních křižovatek budou dočasně zaslepeny a budou minimalizovány negativní vlivy na okolní prostředí.

S předloženým navrženým řešením souhlasíme s podmínkou úpravy podpovrchového odvodnění.

Podpovrchové odvodnění – zemní pláne SO 101 a 102 – trváme na zaústění trativodů buď

- a) do kanalizační přípojky mezi UV a kanalizačním řadem, nebo
- b) vyústění zcela mimo komunikaci.

Varianta a) byla odsouhlasena i se správcem hlavního kanalizačního řadu VaK Jablonné n. O. Ing. Fiedlerem dne 13. 2. 2019.

Toto stanovisko není odsouhlasením technického řešení, za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant. Platnost stanoviska je 2 roky ode dne doručení.



Ing. Milan Skýba
Vedoucí oddělení inženýrů,
příspěvkových a dotačních programů



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruvice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

11

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:RE: Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň - záznam 2.KD dokončení

Datum:Wed, 13 Feb 2019 13:43:21 +0100

Od:Ing. Lubomír Fiedler <fiedler@vak.cz>

Komu:'Milan Skyba' <milan.skyba@suspk.cz>, 'Jan Felgr' <felgr@dik-hk.cz>

Kopie:valach@vak.cz

Vážení kolegové,

Považuji za nutné všem ještě ujasnit, co přesně je za našim vyjádřením níže ohledně odvedení drenážních vod z pod komunikace.

Vak požaduje, aby se veškeré drenáže z odvodnění tělesa komunikace (míněno z vrstev vody pod komunikací) zaústili **do potrubí, které odvádí dešťové vody z uliční vpustě do hlavní kanalizace VAKU. Toto potrubí je v majetku správce komunikace.**

Tzn., že tyto drenáže nebudou zaústěny **přímo** do revizních kanalizačních šachet veřejné kanalizace ani do potrubí této veřejné kanalizace, která je majetkem VAKU.

Je to prosím všem jasné?

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lubomír Fiedler, MBA
výrobně-technický náměstek a člen představenstva

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

tel: 606 782 837

E-mail: fiedler@vak.cz, www.vak.cz

