


Před započítím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých ing. podzemních sítí o vyjádření a respektovat jejich požadavky.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

Autor projektu:		Autorizace:	Formát:	2xA4
Vedoucí projektant: Ing. D. Vostrál			Datum:	01/2020
Odpovědný projektant:			ČZ:	
Vypracoval: Jaroslav Rejnyš			<div> přidos Na Prncce 648, Hradec Králové 11 tel. fax: 495390071, 870 132 07 45 e-mail: pridos@pridos.cz</div>	
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 533 11				
Kraj, Městský úřad: Pardubický, Lanškroun				
Akce: STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI				
Umístění stavby: Dolní Třešňovec 17, 563 01, Lanškroun, kraj Pardubický		PARÉ	Stupeň DP	Měřítko
Název výkresu: DISPOZICE KABELOVÉHO VEDENÍ K ČERPADLŮM PRO RETENČNÍ NÁDRŽ IO 01				Číslo výkresu: 1E30