



LEGENDA:

- stávající ústředna EPS
- nově instalovaná protipožární rozvodnice pro pojení funkční kabelů při požáru
- stávající protipožární rozvodnice pro pojení funkční kabelů při požáru
- stávající trasa EPS, připojení ústředny na objektu AGEL a Multioborový pavilonu do sítě ústředny EPS – 4x kabel PraFlaGuard F 2x2x0,8 a 2x kabely PraFlaGuard F 4x2x0,8 – připojení stávajícího tabla obsluhy ve vrátnici areálu
- rušená část stávající trasy s funkční integritou pro připojení objektu AGEL a Multi oborového pavilonu a připojení tabla obsluhy na vrátnici areálu
- nově instalované trasa s funkční integritou pro přeložení kabeláže pro připojení objektu AGEL a objektu 17, a pro přeložení kabeláže pro připojení paralelního tabla obsluhy na vrátnici areálu trasa tvořena skupinovými kabelovými příchýtkami (gripy), které budou kotveny do stropu nového podhledu

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADAČECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCÍ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY

± 0.0 = 235,000

D1.13 Bourací práce a stavební úpravy v budově 02

D1.13.4h Slaboproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: LOVENGINEERING, Hamzova 401, 538 54 Luže		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
NÁZEV AKCE:		
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE		
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		
AKTUALIZACE A DOPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		
VÝKRES		
SITUACE – přeložení EPS		

LOVENGINEERING

slaboproudé projekty srdcem

hamzova 401 538 54 luže tel: +420 567 312 451-4 fax: +420 567 3124 55

penta

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

FORMÁT	3xA4
DATUM	4 / 2022
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 33-21-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:500	D1.13.4h-04