

INTERPLAN-CZ

Purkyňova 79a

612 00 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 166/TD/12

Vyřizuje: ing. Sylva Řezníčková

Tel./mob.: 469669945/603899825

E-mail: sylva.reznickova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 29. 2. 2012

**Věc: Zaječice - Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I,  
pozemek parc.č. 597/1, 597/4 a 597/7 v k.ú. Zaječice  
– vyjádření ke stavebnímu řízení**

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu dvoubytového domu s připojením na veřejný vodovod a likvidaci odpadních vod.

Vodovodní přípojka z HDPE Ø 50 mm v délce 16,86 m bude napojena z nově vybudovaného vodovodního řadu z HDPE Ø 63 mm, který bude napojen na stávající řad z PVC 90 mm ve správě VS Chrudim, a.s. Vodovodní řad je řešen v samostatném řízení. Přípojka bude ukončena v technické místnosti, kde bude osazeno fakturační měřidlo, odtud pak bude voda vedena do obou bytových jednotek. Odpadní vody budou likvidovány v domovní ČOV, předčištěné vody budou vypouštěny do obecní kanalizace.

S napojením výše uvedené stavby na veřejný vodovod **souhlasíme**. Vodovod bude do doby předání v majetku soukromého investora. Technické řešení vodovodní přípojky bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno s provozem VS Chrudim, a.s. v Chrudimi. Montáž vodovodní přípojky provedou pracovníci příslušného provozu VS Chrudim, a.s., zemní práce si zajistí investor.

 **VS Chrudim**  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
technické oddělení  
technická dokumentace  
Ing. Václav Kloboučník  
vedoucí technického oddělení

Na vědomí: provoz Chrudim