



Česká
Abilympijská
Asociace

INTERPLAN-CZ , s.r.o.

Purkyňova 79a
Brno
612 00

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
30.4.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Presy
Stavebník: Pardubický kraj
Projektant: INTERPLAN-CZ,s.r.o.,Purkyňova 79a, Brno

Č. zakázky: 12/04/76/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II „
Presy „ U Potoka „, parcela č. 357/21 (typ domu č. II)**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Místo pro přecházení – musí být řešeno se signálním pásem s odsazením od varovného pásu (ČSN 73 6110 – změna Z1 2010)
 - a) Vodící linie musí být dodržena dle příl. 1, bod 1.2.1.1. (obrubník trávníku 60 mm)
 - b) průchozí prostor kolem vodící linie musí být dodržen v š. 900 mm se spádem 2 % (ČSN 73 6110)
 - c) Varovný pás musí být proveden v souladu s příl.1, bod 1.2.4. a příl.2, bod 1.2.4.
 - d) Signální pás musí být proveden v souladu s příl. 1, bod 1.2.2.

Česká abilympijská asociace,o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 461 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



Česká
Abilympijská
Asociace

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb.včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu , že uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


DOPORUČENÍ:

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových prostor a úprav (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha 2

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : (půdorys +-0,00, řez B-B, řez C-C , SZ bod.1.7 a 8 , úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, úprava koupelny pro osoby s omezenou schopností pohybu, situace stavby se zákresem do katastrální mapy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko