

BETA – PROJEKT s.r.o.  
Jan Březina  
Pavlovova 43  
568 02 Svitavy

Vystaveno ve Svitavách dne: 2.2.2015

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení

Č.j. SPOTS/022/15

Věc

**Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby**

**Akce: „Parkoviště na ulici U Nemocnice ve Svitavách“**

**Účel: Vyjádření k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

#### **Vyjádření k veřejné zeleni**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází veřejná zeleň. Veřejně přístupná zeleň na pozemku 1916/10, Svitavy – Předměstí, která je v naší správě, bude zastavěna novými parkovacími místy – nemáme připomínky. Ostatní dotčená zeleň není v majetku města Svitavy.

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

Klíč Radim, technik VZ



#### **Vyjádření k místním komunikacím (MK)**

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK (vozovka), odvodnění (uliční vpusti včetně napojení do kanalizace) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami - TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1.11.2011 s účinností od 1. prosince 2011.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

***Konečná úprava krytu bude provedena dle bodu 8.2 TP146. Upřesnění rozsahu konečné úpravy v rámci tohoto bodu bude provedeno za účasti žadatele a technika MK SPORTES Svitavy s.r.o. p. Votroubka před dokončením zásypu rýhy (v úrovni pláň) při měření míry zhutnění pomocí LDD.***  
Při křížení s napojením uliční vpusti požadujeme předání napojení (před záhozem rýhy) technikovi MK

**Vzhledem k tomu, že po dobudování části parkoviště (kolmá stání) v ulici U Nemocnice se předpokládá jeho převedení do majetku města, máme k předložené projektové dokumentaci tyto připomínky:**

- *Navrženou novou linií aleje stromů požadujeme oproti projektu posunout min. o 1 m dál od hrany parkovacích stání, aby byl zmenšen tlak od kořenového systému budoucích stromů na betonové palisády.*
- *Úzký pás mezi stěnou z betonových palisád a obrubníkem ukončujícím plochu parkovacích stání doporučujeme provést s jinou povrchovou úpravou. V projektu navržená plocha*

*trávníku anebo záhon s půdopokryvnými listnatými keři jsou z hlediska budoucí údržby nevhodné a hlavně nesplňuje bezpečnostní odstup.*

- *V rámci projektu požadujeme řešit také změnu – odstranění stávajícího dopravního značení v ulici U Nemocnice (podélné parkování).*

Technik MK : ing. Šerý Alois

Votroubek Bohuslav

### **Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází vrchní venkovní i podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTEs Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTEs Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTEs ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

**Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.**

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

### **Ostatní připomínky:**

- vzhledem k rozhodnutí provést nové veřejné osvětlení v souvislosti s akcí „Úprava veřejného prostranství před objektem kina“ podle projektové dokumentace vypracované projektantem panem Oldřichem Mervartem, Architektonický atelier, Ing. arch. Roman Svojanovský, Náměstí Míru 39, Svitavy, 12/2014, D.2a SO 02 – veřejné osvětlení etapa 1 a D.2b SO 02 – veřejné osvětlení etapa 2. Vás žádáme o koordinaci prováděných prací tak, aby nedošlo ke kolizi. O informace požádejte výše uvedenou projekční kancelář
- technicky je možné provést připojení svítidel na stávající rozvody veřejného osvětlení za předpokladu, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o majetkovém převodu této stavby do majetku města Svitavy.
- před připojením osvětlení bude uzavřena smlouva o provozu tohoto osvětlení.
- pokud nedojde k převodu osvětlení do majetku města musí být provedeno jeho přepojení na rozvody objektu Svitavské nemocnice a.s.
- před zahájením stavebních prací přizvat správce VO – SPORTEs ke koordinaci prováděných prací a přizvat správce VO také ke kolaudačnímu řízení.
- žádáme o provedení demontáže starého vedení veřejného osvětlení, zdarma, v rámci akce a o jeho předání správci veřejného osvětlení
- případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel
- v průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor
- elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTEs Svitavy s.r.o.

Czehowský Pavel, technik VO  
[cezhowsky@svitavy.cz](mailto:cezhowsky@svitavy.cz)  
tel.736752633

 **SPORTEs**  
Svitavy s.r.o.  
Ringrova 2098 a, 562 02 Svitavy  
IČ. 62062620, DIČ. CZ 62062620  
č. 08