

BETA – PROJEKT s.r.o.
Jan Březina
Pavlovova 43
568 02 Svitavy

Vystaveno ve Svitavách dne: 18.2.2015
Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení

Č.j. SPOTS/036/15

Věc

Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby

Akce: „Parkoviště na ulici U Nemocnice ve Svitavách“

Účel: Vyjádření k zvláštnímu užívání komunikace a komunikačnímu napojení

Vyjádření k veřejné zeleni

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází veřejná zeleň. Veřejně přístupná zeleň na pozemku 1916/10, Svitavy – Předměstí, která je v naší správě, bude zastavěna novými parkovacími místy – nemáme připomínky. Ostatní dotčená zeleň není v majetku města Svitavy.

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

Klíč Radim, technik VZ



Vyjádření k místním komunikacím (MK)

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK (vozovka), odvodnění (uliční vpusti včetně napojení do kanalizace) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami - TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1.11.2011 s účinností od 1. prosince 2011.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

Ke komunikačnímu napojení nemáme připomínky.

Technik MK : ing. Šerý Alois



Votroubek Bohuslav



Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází vrchní venkovní i podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací,

přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

Ostatní připomínky:

- vzhledem k rozhodnutí provést nové veřejné osvětlení v souvislosti s akcí „Úprava veřejného prostranství před objektem kina“ podle projektové dokumentace vypracované projektantem panem Oldřichem Mervartem, Architektonický atelier, Ing. arch. Roman Svojanovský, Náměstí Míru 39, Svitavy, 12/2014, D.2a SO 02 – veřejné osvětlení etapa 1 a D.2b SO 02 – veřejné osvětlení etapa 2. Vás žádáme o koordinaci prováděných prací tak, aby nedošlo ke kolizi. O informace požádejte výše uvedenou projekční kancelář
- technicky je možné provést připojení svítidel na stávající rozvody veřejného osvětlení za předpokladu, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o majetkovém převodu této stavby do majetku města Svitavy.
- před připojením osvětlení bude uzavřena smlouva o provozu tohoto osvětlení.
- pokud nedojde k převodu osvětlení do majetku města musí být provedeno jeho přepojení na rozvody objektu Svitavské nemocnice a.s.
- před zahájením stavebních prací přizvat správce VO – SPORTES ke koordinaci prováděných prací a přizvat správce VO také ke kolaudačnímu řízení.
- žádáme o provedení demontáže starého vedení veřejného osvětlení, zdarma, v rámci akce a o jeho předání správci veřejného osvětlení
- případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel
- v průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor
- elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTES Svitavy s.r.o.

Czehowský Pavel, technik VO

czehowsky@svitavy.cz

tel.736752633



Fliegerova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ 62062620, DIČ CZ. 62062620
č. 08