

BETA – PROJEKT s.r.o.
Pavlovova 43
568 02 Svitavy

Vystaveno ve Svitavách dne: 10.12.2014
Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení
Č.j. SPOTS/187/14
Věc

Souhrnné stanovisko - vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby

Akce: Parkoviště na ulici U Nemocnice, Svitavy

Účel: Vyjádření k existenci sítí

Vyjádření k veřejné zeleni

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází veřejná zeleň ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.. Z předložených podkladů není zřejmé zda v průběhu stavby dojde ke střetu se zelení v naší správě. Žádáme Vás proto o předložení podrobné dokumentace, ze které bude zřejmé, zda dojde ke kontaktu stavby s veřejnou zelení.

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

Klíč Radim, technik VZ




Vyjádření k místním komunikacím (MK)

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK (vozovka, chodník), odvodnění (uliční vpusti včetně napojení do kanalizace) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

Požadujeme předložení projektové dokumentace pro územní řízení k odsouhlasení.

Technik MK : ing. Šerý Alois



Votroubek Bohuslav



Vyjádření k veřejnému osvětlení

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází vrchní venkovní i podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES Svitavy s.r.o., pan Jaroslav Macek, tel. 603475157, který vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 tab. 52HN10. Kabel VO, který je uložen v místě plánovaného vjezdu musí být uložen do chráničky. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

Ostatní připomínky:

- Až bude zpracována konečná podoba projektové dokumentace žádám o její předložení k vyjádření a o schůzku k upřesnění detailů spolupráce.
- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel
- V průběhu prací nesmí dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy zajišťuje výhradně SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Czehowský Pavel, technik VO

czehowsky@svitavy.cz

tel.736752633



Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
IČ 62062620, DIČ CZ: 62062620
č. 08