

INTERPLAN-CZ

Purkyňova 79a

612 00 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 131/TD/12

Vyřizuje: ing. Sylva Řezníčková

Tel./mob.: 469669945/603899825

E-mail: sylva.reznickova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 22. 2. 2012

**Věc: Slatiňany – Škrovád - Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I, pozemek parc.č. 116/6, 116/7, 116/74 v k.ú. Škrovád – vyjádření ke stavebnímu řízení**

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu dvoubytového domu s připojením na veřejný vodovod a kanalizaci.

Napojení na veřejný vodovod z PVC 90 mm bude provedeno přípojkou z HDPE Ø 50 mm v délce 84,3 m. Přípojka bude ukončena v technické místnosti, kde bude osazeno fakturační měřidlo, odtud pak bude voda vedena do obou bytových jednotek. Druhá přípojka z HDPE Ø 32 mm pro RD v jižní části pozemku bude vyvedena do vodoměrné šachty.

Napojení na veřejnou kanalizaci z kameniny DN 500 mm bude provedeno přípojkou, skládající se z gravitační a tlakové části. Odpadní vody z nemovitosti budou svedeny do čerpací šachty na pozemku investora, odtud tlakovým potrubím z PE Ø 63 mm v délce 66,4 m do revizní šachty a dále gravitačním potrubím z PVC DN 250 mm v délce 10 m do veřejné kanalizace. Do gravitační části přípojky bude napojena také přípojka z PVC DN 150 mm z jižní části pozemku.

S napojením výše uvedené stavby a sousedního pozemku na veřejný vodovod a kanalizaci ve správě VS Chrudim, a.s. **souhlasíme**. Technické řešení vodovodních a kanalizačních přípojek bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno s provozem VS Chrudim, a.s. v Chrudimi. Montáž vodovodních přípojek provedou pracovníci příslušného provozu VS Chrudim, a.s., zemní práce a výstavbu kanalizačních přípojek si zajistí investor.

Při provádění zemních nebo jiných prací v rámci výstavby domu včetně nových přípojek, které by mohly poškodit stávající vodovodní a kanalizační řad, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k jejich poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem (p. Prokeš, tel: 603899830).
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě (p. Sýkora, tel: 603899831). *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

 **VS Chrudim**Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudimtechnické oddělení  
Ing. Václav Kloboučník

vedoucí technického oddělení

Na vědomí: provoz Chrudim