



Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



S00BX023G99R

Pardubice

Č. jednací: OŽP/VOD/22244/2023/Mo
Spis. zn.: SZ_MMP 145082/2022
Počet listů: 4
Vyřizuje: Štěpánka Morávková
Telefon: 466 859 775
E-mail: stepanka.moravkova@mmp.cz
Datum: 13. 2. 2023

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád: **Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, IČO 27520536**, který je zastoupen obecným zmocněncem, **společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO 15053695**.

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a o změně některých zákonů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 a odst. 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 6. 12. 2022 podal stavebník **Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, IČO 27520536**, který je zastoupen obecným zmocněncem, **společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO 15053695** (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke změně dokončené stavby vodního díla

„Dezinfekce odpadních vod v PKN – odpad sever“

spočívající v náhradě dezinfekce chlornanem sodným dezinfekcí chlordioxidem na infekční kanalizaci nad severní výustí z areálu pardubické nemocnice.

Údaje o místu a předmětu společného řízení:

Identifikátor kraje	CZ053	
Název kraje	Pardubický	
Identifikátor okresu	CZ0532	
Název okresu	Pardubice	
Identifikátor obce	555134	
Název obce	Pardubice	
Identifikátor katastrálního území	717835	
Název katastrálního území	Pardubičky	
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:	st. 1321	
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):	X = 646 512	Y = 1 061 738

Stavba obsahuje:

Předmětem dokumentace je náhrada dezinfekce chlornanem sodným dezinfekcí chlordioxidem na infekční kanalizaci nad severní výustí z areálu pardubické nemocnice. Na konkrétní infekční kanalizaci „sever“ jsou svedeny odpadní vody z provozů patologie, mikrobiologie a v blízké době spalovny infekčního odpadu.

Infekční odpadní vody budou přiváděny na stávající ruční česle, kde budou zachyceny shrabky. Ty budou odváženy k likvidaci do spalovny infekčního odpadu. Odpadní vody, zbavené shrabků, budou svedeny do stávající podzemní nádrže, odkud budou čerpány ponorným kalovým čerpadlem s řezacím zařízením na dezinfekci. Chod čerpadla bude řízen dle ultrazvukového snímače hladiny v nádrži. Spínání bude v rozmezí hladin 10 cm tak, aby nebyl překročen max. čerpaný výkon 2,0 m³/h. Na výtlaku čerpadla bude v nadzemní místnosti osazena zpětná klapka, indukční průtokoměr pro měření okamžitého i celkového průtoku a dávkovací bod chlordioxidu. Dávkování chlordioxidu bude realizováno na základě údaje z průtokoměru.

Odpadní vody s chlordioxidem budou svedeny do míchané reakční nádrže o objemu 1,2 m³, kde je teoretická doba zdržení 1 hod. Z nádrže budou dezinfikované odpadní vody svedeny odpadním potrubím do areálové jednotné kanalizace.

Navržená kapacita zařízení: 48 m³/d, max. 2 m³/h
Očekávaný přítok: 6 m³/d, max. 1 m³/h

Konkrétní řešení zahrnuje demontáž technologie stávající dezinfekce, využití stávající reakční nádrže jako čerpací jímky, drobné stavební úpravy a instalaci technologie dezinfekce odpadních vod chlordioxidem.

II. Stanovuje podmínky a povinnosti provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou ověřil Ing. Daniel Kotaška, ČKAIT 0700680, v červnu 2022 pod zakázkovým číslem 9574 22 1329.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnícké osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby podnikající živnostenský list).
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) zahájení stavby
 - b) termíny kontrolních prohlídek
 - c) úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka
7. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.
8. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných pásem. Budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54–57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech

možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník na vyžádání jejich správců umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě.

9. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
10. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení platných norem.
11. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
12. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou.
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítí před poškozením.
16. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
17. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c)).
18. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
19. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
20. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
21. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
22. Při realizaci zástavby musí být zachována, resp. zajištěna funkčnost meliorací.

Stanoviska účastníků řízení:

23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Krajské hygienické stanice Pardubického kraje** ze dne 17. 10. 2022 pod čj. KHSPA 18714/2022/HP-Pce:
 - a) Jelikož se bude na pracovišti nakládat s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými mj. jako žíravé (kyselina chlorovodíková, chloritan sodný), musí být zajištěno vyplachování oka pitnou vodou zřízením ruční bezpečnostní sprchy v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24. Budou dodrženy podmínky společnosti **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.** ze dne 10. 10. 2022 pod čj. OZ21220011:
 - a) Vypouštěné odpadní vody během realizace a po dokončení realizace předmětné dezinfekce

odpadních vod odpad sever budou splňovat požadavky kanalizačního řádu skupinové kanalizace Pardubice, zejména pak limitní koncentrace AOX.

- b) Po dokončení realizace dezinfekční stanice, před kolaudací, bude proveden roční zkušební provoz. Během zkušebního provozu bude ověřen chod dezinfekční stanice. Na odtoku z dezinfekční stanice budou odebírány 1x za měsíc směsné 24hodinové vzorky typu B, které budou analyzovány v minimálním rozsahu pH, AOX, RAS, CHSK, BSK5, salmonela s.p.p. Odběr vzorku včetně analýz bude proveden osobou, která má k tomuto akreditaci.
- c) Výsledky analýz a denní průtoky přes dezinfekční stanici během zkušebního provozu budou pravidelně 1x měsíčně zasílány společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále jen „VAK Pardubice“).
- d) Po dokončení zkušebního provozu bude předáno vyhodnocení zkušebního provozu společnosti VAK Pardubice ke stanovisku.
- e) Měření průtoků z dezinfekční stanice i dávka chlordioxidu bude sdíleno na centrální dispečink VAK Pardubice. Dále bude na dispečink sdíleno měření odpadních vod z Parshallových žlabů areálové kanalizace na odtoku do veřejné skupinové kanalizace.

Lhůta dokončení stavby vodního díla: do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí

Odůvodnění:

Dne 6. 12. 2022 podal žadatel žádost o stavební povolení k vodnímu dílu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení oznámení, kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle § 94k stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavebník doložil správnímu orgánu doklady podle § 94l stavebního zákona a to:

- 2x projektová dokumentace, kterou ověřil Ing. Daniel Kotaška, ČKAIT 0700680,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 17. 10. 2022 pod čj. KHSPA 18714/2022/HP-Pce,
- kolaudační rozhodnutí povolující užívání změny vodohospodářského díla nazvaného „Adaptace ČIOV v Nemocnici Pardubice“ ze dne 13. 7. 2001 pod čj 13277/2001/CK/VOD,
- kolaudační rozhodnutí povolující užívání stavby „stavební úpravy části budovy stávající čistírny infekčních odpadních vod v areálu NEMOCNICE Pardubice“ ze dne 23. 7. 2001 pod čj. OSS 1997/2000/1809/2001/Uh,
- společné vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí ze dne 14. 11. 2022 pod čj. OŽP/VOD/112269/2002/Mo,
- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic ze dne 30. 9. 2022 pod čj. KrÚ 76443/2022, R/OM/2575/22/BP,
- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru zdravotnictví ze dne 25. 8. 2022 pod čj. KrÚ Pk 68426/OZ/2022,

- vyjádření Nemocnice Pardubického kraje, a.s. ze dne 12. 8. 2022 pod čj. NPK/886621-24/PTÚ/2022,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 10. 10. 2022 pod čj. OZ21220011,
- stanovisko Povodí Labe, státního podniku ze dne 27. 9. 2022 pod čj. PLa/2022/036806,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 23. 6. 2022 pod čj. E33853/22,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 23. 6. 2022 pod čj. 220623-1313441659,
- vyjádření společnosti ČEPS, a.s. ze dne 23. 6. 2022 pod čj. 05928/2022/CEPS,
- vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 23. 6. 2022 pod čj. 693717/22,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 19. 7. 2022 pod čj. 5002641961,
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 23. 6. 2022 pod čj. 0700570827,
- sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 23. 6. 2022 pod čj. 0101766043,
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 23. 6. 2022 pod čj. 0201433212,
- situace podepsaná vlastníky pozemků,
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 17. 1. 2023.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Případné podmínky dotčených orgánů dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24–26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Nemocnice Pardubického kraje.

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona: Nemocnice Pardubického kraje.

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona: Městský obvod Pardubice IV.

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona: Pardubický kraj.

Účastníci řízení dle § 27, odst. 2 správního řádu a dle § 94k písm. e) stavebního zákona: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice 533 53, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Po ukončení všech prací je stavebník podle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“



Poplatek:

Správný poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne 17. 1. 2023.

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) dodejkou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)

1. Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
doručuje se: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

2. Městský obvod Pardubice IV

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)

3. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

4. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice

Dotčené orgány:

5. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
6. Úřad městského obvodu Pardubice IV