

Prac. příkaz : PP100003106218

Lokalita : RS-59420-CS

Termín zahájení: 01.02.2023

Termín ukončení 28.02.2023

Dlouhý text zakázky: KRC-kontrola RS cizí

Název TM: Třemošnice SOU - RS cizí

ZÁZNAM O PROVOZNÍ KONTROLE, ÚDRŽBĚ, OPRAVĚ RS/RESO

(dle Vyhl. 85/1978 Sb., ČSN 38 6405)

Datum 24.2.2023 Čas od: 8:30 hod do: 9:30 hod

Činnost: PROVOZNÍ KONTROLA - OPRAVA - ÚDRŽBA - JINÁ =

Složení údržbářské čety: Zheřt; Kovařec

NASTAVENÍ REGULAČNÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ARMATUR

NASTAVENÍ REGULACNÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ARMATUR														
Vstupní tlak:		I. stupeň kPa, Mpa						II. stupeň kPa, Mpa						
Mpa kPa		R	M	KPV	PV	BR I	BR II	R	M	KPV	PV	BR I	BR II	KP
Zjištěno	I. řada (provozní)	20		30		35	10							
	II. řada (záložní)													
	III. řada (záložní)													
Po seřízení	I. řada (provozní)	20		30		35	10							
	II. řada (záložní)													
	III. řada (záložní)													

R - regulátor, M - monitor, KPV - kontr. poj. ventil, PV - pjistný ventil, BR - bezp. rychlouzávěr, KP - kapal. pojistka

Těsnost strojního zařízení (kontrola, výměna těsnění):	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Zabroušení dosedacích ploch kuželky a sedla:	ANO⁺ NE ⁻		
Prohlídka, výměna membrán:	Prohlídka	ANO ⁺ NE⁻	Výměna	ANO⁺ NE ⁻	Očištění strojního zařízení:	ANO ⁺ NE⁻		
Dotažení ucpávek, výměna:	Dotežení	ANO ⁺ NE⁻	Výměna	ANO⁺ NE ⁻	Namazání pohyblivých částí armatur:	ANO ⁺ NE⁻		
Kontrola, oprava, příp. výměna armatur:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Nátěry:	ANO⁺ NE ⁻		
Filtrační zařízení:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Výměna	ANO⁺ NE ⁻	Vyčištění	ANO⁺ NE ⁻		
Funkce regulátorů:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Údržba	ANO ⁺ NE⁻		
Funkce přehřevu:	Kontrola	ANO⁺ NE ⁻	Oprava	ANO ⁺ NE ⁻	Údržba	ANO ⁺ NE ⁻		
Seřízení zabezpečovacích armatur (zabroušení sedla a kuželky):	Seřízení	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Přezkoušení PV u teplovodního přehřevu s instalovanou TN: v pořádku	ANO ⁺ NE ⁻		
Elektrické osvětlení:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Kontrola teploty objektu:	ANO ⁺ NE ⁻		
Stavební část, příjezdová cesta, údržba, oprava:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Údržba	ANO⁺ NE ⁻	Kontrola funkčnosti manometrů v pořádku	ANO ⁺ NE⁻
Větrání:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Údržba	ANO⁺ NE ⁻	Kontrola přesnosti manometrů v pořádku	ANO ⁺ NE⁻		
Měřicí, regul., a přenosné zařízení, oprava, výměna:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Údržba	ANO⁺ NE ⁻		
Stav a přístupnost vstupních, příp. výstupních uzávěrů:	Kontrola	ANO ⁺ NE⁻	Oprava	ANO⁺ NE ⁻	Údržba	ANO⁺ NE ⁻		

Poznámka: GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 Zábřehovice 602 00 Břeň IČ: 27026311 JIC: 0277935311 Zařízení je provozuschopné ANO⁺ NE⁻

Provedl - Datum - Podpis

Převzal - Datum - Podpis