


Šachta požární vody min. 40 x 40 cm. Hloubka min 50 cm!  
Dvoucestný ventil d40 ovládaný elektronicky tlačítkem. Před 2CV  
vypouštěcí kohout s přepadem do kanalizace pro možné  
vypuštění!

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
- Rozvody závlahy do stavebních posítkovačů
  - PE potrubí, hloubka uložení = 1,2 m
  - Rozvody vodních zásuvek
  - PE potrubí, hloubka uložení = 1,2 m
  - Splašková kanalizace
  - PVC potrubí, oranžovohnědé

<b>ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, ZÁVLAHA</b>		 <b>AG ATELIER s.r.o.</b> Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892 tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	
Ing. František Velínský	Tomáš Ryngl, DiS.	Tomáš Ryngl, DiS.	
Akce:		Datum	11/2020
STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ KLADRUBY NAD LABEM - VÝSTAVBA JÍZDÁRNY SO.01 JÍZDÁRNA		Měřítko	1:50
		Stupeň	DPS
		Zodpovědný projektant:	Ing. František Velínský
		Autor návrhu:	
Investor:		Vypracoval:	Tomáš Ryngl, DiS.
k.ú. KLADRUBY NAD LABEM p.č. 516/5, 516/10, 516/55		Číslo výkresu	Paré
PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Obsah:		<b>D.1.4.a.2</b>	
Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!			