














- | | |
|---|---|
|  | spínací řazení 1/0 IP20 |
|  | pohybový spínač s relé IP20 |
|  | požární ventilátor - dodávka VZT |
|  | servopohon požární klapky - dodávka VZT |
|  | požární ucpávka dle ČSN |
|  | Svítilo LED, vestavné/stropní, IP20, modul 600x600
1x LED 31W, 4270lm, Ra85, 4000K |
|  | Svítilo LED, stropní/závěsné, IP20, 1180x195x34mm
1x LED 37W, 5200lm, Ra85, 4000K |
|  | Svítilo LED, stropní/nástěnné, kruhové, IP54
1x LED 13W, 1500lm, Ra85, 4000K |
|  | Svítilo LED, zapuštěné, kruhové, IP44
1x LED 13W, 1500lm, Ra85, 4000K |
|  | Svítilo nouzové s vlnzdřemem nástěnné, IP65 + piktogram
LED 3W, 425lm, 1hod., (autotest, premium LiFePO baterie) |
|  | Svítilo nouzové s vlnzdřemem stropní, IP42, univerzální optika, autotest,
LED 3W, 330lm, 1hod., (autotest, premium LiFePO baterie) |
|  | Svítilo nouzové s vlnzdřemem zapuštěné, IP42, univerzální optika, autotest,
LED 3W, 330lm, 1hod., (autotest, premium LiFePO baterie) |
|  | Stávající svítidlo (demonáž svítidla a po dokončení prací
opětovná montáž svítidla na původní místo) |

**ROZVODY K POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMU ZAŘÍZENÍ
ROZVODY PRO VENTILÁTORY A KLAPKY BUDOV VEDENÝ NAD PODHLEDEM
kabely budou pomocí svazkových držáků přifixovány k stěně (požární kotvy)
rozvody mříno podhled budou uloženy pod omítkou 10mm
trasa s požární odolností PH-45R (samostatná kabelová trasa)
(Třísťop + Cštop PH-60R)**

Ke stávajícím svítidlům v podhledech budou provedeny nové kabelové rozvody Rozvody nad podhledem ke svítidlům budou provedeny kabely 1-CXKHR (Bžca st.1) kabely budou pomoci svazkových držáků přifixovány k stěně (bez pož.odolnosti)

NOVÉ ROZVODY - ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ
nové rozvody na CHUC budou uloženy 10mm pod omítkou

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING.ŠAFAŘ	
Země :	ČR	Opec : VYSOKÉ MYTO
Investor :	Vysokomyská nemocnice p.o. IČO 71207856	
Akte :	STAVENÍ ÚPRAVY č.p.167 PO SCHODIŠTĚ ZAPAD. PŘÍ CELKU ul. Hradecká Vysoké Myto	
Objekt :	D.1.4.d. SILNOPROUDÉ ROZVODY	
Obas :	PŮDORYS 4NP - EL.ROZVODY	

ING. VLASTIMIL ŠAFAŘ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
silnoproudé rozvody,
selektivní rozvody, EPS, EZS, MaR

565 43 Zámisk 48

mobil: 605 149 766
e-mail: safar_elektro@seznam.cz

Stupen :	DPS
Datum :	12/2022
Měřtko:	Přiloha:
1:100	D.1.4.d.8.