OBVODOVÁ ZEĎ

NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA
3x63A, 5–PÓL, IP67

5

NZ

CYKY–J 5x16

LIŠTA PVC 40x20mm

STÁV.ROZVADĚČ R1

L1,L2,L3,N,PE

PŘEPÍNAČ
SÍTÍ
QM1
S63/4
1–0–2

"AGR." "0" "SÍŤ"

STÁVAJÍCÍ
VÝVODY

FA01
B40/3

1,3,5

2,4,6

CYKY–J 5x16

LIŠTA PVC 40x20mm

STÁV.PŘÍVOD Z RE

NOVÝ ROZVADĚČ TČ

PŘEPÍNAČ
SÍTÍ
QM2
S63/4
1–0–2

"AGR." "0" "SÍŤ"

FA02
B40/3

1,3,5

2,4,6

CYKY–J 5x10

LIŠTA PVC 40x20mm

CYKY–J 5x10

LIŠTA PVC 40x20mm

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ TČ

L1,L2,L3,N,PE

STÁVAJÍCÍ
VÝVODY

STÁV.PŘÍVOD Z RE

Napěťová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT	
Ing. Petr HASENÖHRL	Ing. Petr HASENÖHRL	

INVESTOR
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 2, 530 03 Pardubice
IČO: 69172196

NÁZEV ZAKÁZKY
STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN ZZS PAK PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ NÁHRADNÍCH ZDROJŮ

OBSAH
SO-04 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA POLIČKA
SCHEMA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. Petr Hasenöhrl
projektová činnost ve výstavbě
Antonína Slavíčka 691 / 44b, 568 02 Svitavy
IČ: 691 32 224

PROJEKTANT PROFESE
Ing.Petr Hasenöhrl
Antonína Slavíčka 691/44b, 568 02 Svitavy

DATUM	08/2022
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	-
STUPEŇ PD	DPS
ZAKÁZKA Č.	054/2022
ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO PARÉ
SO-04.3	P