



HZSEX006PKHZ



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Ústí nad Orlicí

Třebovská 5, 562 03 Ústí nad Orlicí



Č. j.: HSPA- 46-2/2024
Počet stran: 3
Počet příloh:

Vyřizuje: nrap. Pavel Šimka
Tel.: 950 585 153
E-mail: pavel.simka@hzscr.cz

Datum: 29. 1. 2024

Adresát:
F.E.D. s.r.o.
Hřebíčková 1320
763 02 Zlín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Technické muzeum Pardubického kraje

Místo stavby:

Objekt SO 01, Objekt SO 02, Objekt SO 03, Objekt SO 04
Kpt. Poplera 272, Chocenské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
k. ú.: Vysoké Mýto, parc. č. 4020/1, 4020/2, 4020/3, 4020/4, 4020/5, 4020/6, 4020/7, 4020/8,
4020/9, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025/2, 4025/3

Stavebník:

Krajský úřad Pardubického kraje, IČO 70892822
Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením
vypracoval: Ing. Stanislav Herudek, ČKAIT 1301646
datum: listopad 2023

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 29. 12. 2023. Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární

ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení

název: Technické muzeum Pardubického kraje

vypracoval: Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501

datum: listopad 2023

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stávající areál bývalého zemědělského učiliště v obci Vysoké Mýto. Rekonstrukcí objektů v areálu je navrženo technické muzeum. Areál je členěn na 4 objekty.

Objekt SO 01

Objekt SO 01 je čtyřpodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 1056 m². Dle projektové dokumentace se může v objektu vyskytovat max. 137 osob z nichž může být 7 osob ubytováno. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nachází se zde prostor určený pro spánek, nenachází se zde prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 4. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

Objekt SO 02

Objekt SO 02 je dvoupodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 323 m². Dle projektové dokumentace se může v objektu vyskytovat max. 97 osob. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 2. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

Objekt SO 03

Objekt SO 03 je jednopodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 127 m². Ve stavbě se nenachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č.

460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 1. třída využití stavby a stavba je zařazena do I. kategorie.

Objekt SO 04

Objekt SO 04 je dvoupodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 43 m². Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 2. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

nprap. Pavel Šimka

vrchní inspektor
úřední osoba

Uloženo listů:	1 + 1SV
Skartační znak:	S
Rok skartace:	2035
Svazek:	2P
Počet výtisků:	2
Výtisk číslo 1:	adresát
Výtisk číslo 2:	uložen
Zpracoval:	Šimka
Opsal:	
Vypravil:	Šimka