

Poznámka:

- Stávající modulární VN rozvaděč NORMAFIX 38,5
- T1 - stávající suchý transformátor 35/0,4kV/630kVA/Dyn1
- T2 - nový suchý transformátor 35/0,4kV/630kVA/Dyn1



ROZVODNÁ SOUSTAVA: IT, 35 kV, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE ZEMNĚNÍ

D2.25 Úprava trafostanice TS-E v budově 17

D2.25.3 Technologie

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55															
VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL			KONTROLOVAL													
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		ING. PETR KREMLAČEK			ING. PETR KREMLAČEK													
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55													
VEDOUČÍ PROJEKTANT			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU															
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.			ING. VIKTOR ŠLAPAL															
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice					<table><tr><td>FORMÁT</td><td>1x A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>08 / 2020</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>ZAK. ČÍSLO</td><td>A 06-18-P</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>Č. VÝKRESU</td></tr><tr><td>-</td><td>D2.25.3-05</td></tr></table>		FORMÁT	1x A4	DATUM	08 / 2020	STUPEŇ	DPS	ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	-	D2.25.3-05
FORMÁT	1x A4																	
DATUM	08 / 2020																	
STUPEŇ	DPS																	
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P																	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU																	
-	D2.25.3-05																	
NÁZEV AKCE:																		
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE																		
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ																		
VÝKRES																		
SCHÉMA VN																		