



LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ FCU–PŘIVOD
- POTRUBÍ FCU–VRAT
- POTRUBÍ VZT–PŘIVOD
- POTRUBÍ VZT–VRAT

LEGENDA ZNAČEK:

- KAZETOVÁ JEDNOTKA
- KANÁLOVÁ JEDNOTKA
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ, SHYBKA, STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ, KLESAJÍCÍ POTRUBÍ
- POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- POŽADAVEK NA PROFESI ELE
- POŽADAVEK NA PROFESI ZTI
- VÝPOČTOVÁ TEPLOTA PROSTORU
- REGULAČNÍ UZEL
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA
- POŽADAVEK NA SERVISNÍ PROSTOR

TABULKA POTRUBÍ A ZÁVĚSŮ

MAX.VZDÁLEN. ZÁVĚSŮ (M)			MAX.VZDÁLEN. ZÁVĚSŮ (M)		
inch	DN mm	OCEĽ SVAROVANÁ	inch	DN mm	OCEĽ SVAROVANÁ
1/2"	15	1,50	2 1/2"	65	4,25
3/4"	20	2,00	3"	80	4,75
1"	25	2,25	4"	100	5,00
1 1/4"	32	2,75	5"	125	5,10
6/4"	40	3,00	6"	150	5,80
2"	50	3,50	8"	200	7,20

LEGENDA ARMATUR

- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VA VYVAŽOVACÍ VENTIL
- KK UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
D1.01.4b1 CHLAZENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JAKUB ŠVERÁK	ING. IVETA VIKTORINOVÁ	ING. JIŘÍ HÁJEK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
NÁZEV AKCE:		
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE		
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		
VÝKRES		
ŘEZY PŘEDÁVACÍ STANICÍ – FÁZE I.		

ČÍSLO PARÉ	
FourClima Trnkova 3070/150a Brno - Líšeň 628 00 FourClima s.r.o.	
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
FORMÁT	10x A4
DATUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 100	D1.01.4b1-13/1