LEGENDA:

	Potrubní rozvod medicinálních plynů v ocelové chráničce a s protipožární ucpávkou
	Potrubní rozvod kyslíku (O_2)
	Potrubní rozvod vakua (Vac)
	Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV_{04})
	Potrubní rozvod oxidu dusného (N_2O)
	Potrubní rozvod oxidu uhličitého (CO_2)
	Odtah vydechovaných plynů (OVP)
	Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro sterilizaci (SV_{st})
VS-X	Ventilová skříň (X–počet plynů)
TR	Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
SP-X	Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X–počet snímaných plynů)
SS	Stativ stropní
LR-X	Lůžková rampa (X–počet lůžek)

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
- Vývody plynu pro TR vyvést ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není uvedeno jinak.
- Vývody plynů pro stropní stativy a zdrojové mosty vyvedeny pod strop a ukončeny kulovým ventilem R254.
- Uzavírací armatury osadit do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
D1.01.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Dräger Medical s.r.o., Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JAN BILOŠ	ING. TOMÁŠ MACH	ING. MAREK PROCHÁZKA

Dräger Medical s.r.o.
Na Vyšehradě 1098, 572 01, Polička
tel.: +420 468 001 336, mob.: +420 737 282 429

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV AKCE:
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES
PŮDORYS 2.NP – FÁZE I.

ČÍSLO PARÉ	
FORMÁT	15x A4
DATUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06–18–P
MĚŘÍTKO	1 : 100
Č. VÝKRESU	D1.01.4i–04/I