



LEGENDA POTRUBÍ:

— POTRUBÍ ČISTÉ PÁRY, Pp 270 kPa (140,8°C)
MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)

- - - POTRUBÍ KONDENZÁTU Z ČISTÉ PÁRY (Tmax 99°C)
MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)

— SERVISNÍ POTRUBÍ PARNÍ TECHNOLOGIE
MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)

± 0.0 = 235,000		0,500 PÁR	
D1.01.403 PÁRA a kondenzát			
TOTO VÝKRES A JINÉ DOKUMENTY JESU VLASTNÍ VLASTNÍ A NEJEDNÁ O POUŽITÍ CELÝ			
AN Z ČASTI MEZ AHO PRŮMĚRNÝ SOUHLASÍ (DLE ZÁKONA Č. 122/2000 Sb.)			
PRACOVNÍKEL DOKU KASOVÉVCEK: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00		VÝKRESOVATEL: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00	
VEDOUcí PROJEKTANT: VYPRADOVÁL		KONTROLA: VYPRADOVÁL	
Tomáš Dřevský		Tomáš Dřevský	
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA, s.r.o., Mělníkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUcí PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VÝKRESOVATEL: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
Ing. Michal JAROMÍR HONOLKA, CSc.		Ing. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
NAZEV AKCE:			
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE		VÝKRESOVATEL: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00	
VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		VÝKRESOVATEL: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00	
VÝKRES		VÝKRESOVATEL: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00	
PŮDORYS 5.NP – FÁZE I.		VÝKRESOVATEL: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00	
1:50		VÝKRESOVATEL: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00	
D1.01.403-08		VÝKRESOVATEL: Ulice 483/25, Pátek 8. 198 00	