



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-61650-2/ČJ-2023-170606

Pardubice 17. července 2023

Počet stran: 2

Quality Group s.r.o.
Příkop 843/4
60200 Brno**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 11. července 2023, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč“. Předmětem stavby je novostavbu domu pro komunitní pobytové služby seniorů s 18 pokoji v areálu domova u fontány v Přelouči. V rámci stavby je řešeno parkoviště pro 21 vozidel s připojením na stávající neveřejné přístupnou účelovou komunikaci.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč“ k územnímu řízení pouze při dodržení následujících podmínek:

- 1) Stavebně upravované stávající připojení areálu bude splňovat rozhledy dle čl. 12.8 ČSN 73 6110.
- 2) Navržená parkovací stání pro veřejnost budou bezbariérově připojena na komunikace pro chodce.
- 3) Stávající vjezd do areálu bude označen příslušnou dopravní značkou omezující vjezd do areálu.
- 4) Rozměry parkovacích stání pro veřejnost musí odpovídat platné ČSN 73 6056 včetně příslušného rozšíření.

Pokud budou splněny výše uvedené podmínky lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Upozorňujeme však na skutečnost, že navrženou stavbou dojde k zamezení parkování vozidel v areálu Domova u fontány v rozsahu kolmých parkovacích míst ve stávajícím počtu.

Toto stanovisko smí být použito pro účely zahájení územního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Rožkova 2757
530 02 Pardubice

www.policie.cz

Tel.: 974 566 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:
por. Ing. Jiří Moučka
tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Jiří Moučka
podepsáno elektronicky