



1 DVOJICE PLYNOVÝCH KOTLŮ – SESTAVA STACIONÁRNÍCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ
JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 50/30°C: 38 – 382 kW
JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C: 35 – 354 kW
JMENOVITÝ TEPELNÝ PŘÍKON: 35 – 358 kW
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230V, EL. PŘÍKON MAX. 302 W

VYPRACOVAL	Jana Vetešníková	ZODP.PROJEKTANT	Jiří Kamenický	<div>JIŘÍ KAMENICKÝ</div> <div>Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000</div>	
HL. PROJEKTANT	Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebová				
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, Pardubice				
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí				
AKCE	Modernizace plynové kotelny pavilonu "D" Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecké nemocnice				
ČÁST	PLYNOINSTALCE			ÚČEL	DVZ
NÁZEV VÝKRESU	Půdorys kotelny, odvod spalin			DATUM	BŘEZEN 2024
				ARCH.Č.	24023
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	P 02