



HZSEX006EOFG



## Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice  
Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA- 1518-3/2023

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Adresát:

**IQservis.cz, s.r.o.**

Živcová 990/22

153 00 Praha 5

Vyřizuje za PO: kpt. Bc. Jiří Pacák

Tel.: 950 570 554

E-mail: jiri.pacak@pak.izscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Bc. Martin Kolek, Di s

Tel.: 950 570 158

E-mail: martin.kolek@pak.izscr.cz

Datum: 8. 6. 2023

### **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

#### **Název stavby:**

SPŠCH Pardubice - výstavba FTV elektrárny

#### **Místo stavby:**

Poděbradská 94, Polabiny, 530 09 Pardubice

k. ú.: Pardubice, parc. č. st. 7026

#### **Stavebník:**

Krajský úřad Pardubice (EPS), IČO 70892822

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

#### **Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Mgr. Michal Smejkal, ČKAIT 0013645

datum: 1/2023

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) obdržel dne 24.05.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS PAK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.:

Datová schránka: 48taa69

IČO: 70885869

E-mail: hzspak@pak.izscr.cz <https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.aspx>

Číslo účtu: 6232881/0710

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS PAK vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: SPŠCH Pardubice - výstavba FTV elektrárny  
vypracoval: Ing. Zdeněk Hradecký, ČKAIT 0010192  
datum: 17.5.2023

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

Objekt A – dílny, dostavba, jídelna, učebny: třípodlažní objekt se zastavěnou plochou 3171 m<sup>2</sup>, výška stavby 7 m a navrhovaný počet osob je 400, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

Objekt C – laboratoře: třípodlažní objekt se zastavěnou plochou je 667 m<sup>2</sup>, výška stavby 7 m a navrhovaný počet osob je 100, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

Objekt D – garáže: jednopodlažní objekt se zastavěnou plochou 1125 m<sup>2</sup> a navrhovaný počet osob je 30, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

Objekt B – tělocvična jednopodlažní objekt se zastavěnou plochou 523 m<sup>2</sup>, světlá výška stavby je 6 m a navrhovaný počet osob je 30, který je podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c bodu 5 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

#### **Název stavby:**

SPŠCH Pardubice - výstavba FTV elektrárny

HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci: SPŠCH Pardubice - výstavba FTV elektrárny, Poděbradská 94, par. č. 3671/11, 7029, 7026, 7027 a k výše uvedené dokumentaci vydává

**souhlasné závazné stanovisko.**

#### **Odůvodnění:**

HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro objekt budovy: SPŠCH Pardubice - výstavba FTV elektrárny, Poděbradská 94, par. č. 3671/11, 7029, 7026, 7027 (PBR).
- Z posouzení předložené dokumentace pro objekt budovy: SPŠCH Pardubice - výstavba FTV elektrárny, Poděbradská 94, par. č. 3671/11, 7029, 7026, 7027 v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice k závěru, že výše uvedená dokumentace **splňuje** obsahové náležitosti.

### **Závěr**

HZS PAK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**kpt. Bc. Jiří Pacák**

Referent

úřední osoba