



- PV - POJISTNÝ VENTIL
- KK - KULOVÝ KOHOUT PRO PITNOU VODU
- Č20 - CIRKULAČNÍ ČERPADLO DN20, STÁVAJÍCÍ
- FZ - ZÁVITOVÝ FILTR
- OV - ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY NEPŘÍMO VYHŘÍVANÝ
CELKOVÝ OBJEM 418l, OBJEM TOPNÉ VODY 55l, OBJEM TEPLÉ VODY 358l, PŘÍKON 88kW, ŠPIČKOVÝ PRŮTOK
TEPLÉ VODY 40°C JE 3.151 l/hod (TOPNÁ 85°C, STUDENÁ 10°C)
- EN - EXPANZNÍ NÁDOBA PRO PITNOU VODU O OBJEMU 12 LITRŮ
- VDM - VODOMĚR S INDUKČNÍM VÝSTUPEM
- UV - BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY PRO KOTELNY 100-300kW S
DÁVKOVACÍM ČERPADLEM, STANDARDNÍ PROVEDENÍ
- AE - EXPANZNÍ A ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT, OBJEM NÁDOBY 100l

- ROZVOD STUDENÉ VODY - POTRUBÍ PPR + TEP. IZOLACE TL. 6mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY - POTRUBÍ PPR + TEPELNÁ IZOLACE TL. 40mm
- ROZVOD CIRKULACE - POTRUBÍ PPR + TEPELNÁ IZOLACE TL. 20mm
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE

Architekt			PROtoSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.fax : 461 532 371, mobil : 603 470 825 e-mail : projekce.tzb@tiscali.cz, IČO : 288 29 999	
Vedoucí zakázky	ING. BAČOVSKÝ			
Projektant	PAVEL KEFURT			
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT			
Kraj	PARDUBICKÝ			
MÚ/OÚ	MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			
Investor	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			
Název stavby:			Formát	2xA4
SZŠ, MŠ A PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			Datum	03/2013
			Číslo zakázky	0213
Místo stavby: KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			Stupeň PD	DPS
Stavební objekt: F1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			Revize	00
Část: F1.4.2 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VODOVOD			Označení přílohy:	Číslo paré:
Obsah přílohy: PŮDORYS 1.NP			Měřítko:	
			1:50	