

LEGENDA

- HLAVNÍ, SPOLEČNÁ TRASA
TECHNOLOGICKÉ ROZVODY
ROZVODY OVLÁDÁNÍ
ROZVADĚČE
POHON POŽÁRNÍ Klapky
(1.xxx - Č. VZT ZAŘÍZENÍ-Č. Klapky - DLE PD VZT)
PŘÍPOJKA POŽÁRNÍHO VENTILÁTORU - Č. DLE PD VZT,
PŘÍKON (kW)


POZNÁMKA

- ELEKTRICKÉ ROZVODY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
BUDOU PROVEDENY BEZHALOGENOVÝMI KABELY SE ZAJIŠTĚNOU
FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU (B2 ca, s1, d0) ULOŽENÝMI PEVNĚ
NAD PODHLEDY, NEBO V TRASÁCH S POŽÁRNÍ INTEGRITOU
- PRO PŘIPOJENÍ KLAPEK INSTALOVAT KRABICE NA PROPOJENÍ
PŘÍVODNÍCH KABELŮ SE ŠŇŮROU Klapky DODANOU SE ZAŘÍZENÍM
- PROJEKT VYCHÁZÍ Z PROJEKTU
A 06-18-P D1.01.4g2 Silnoproudá elektrotechnika - PBZ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

2092	ŠATNA	3,8	PVC	P12	NÁTĚR	N1c	RASTR 5	2,50
2093	PŘEDSÍŇ WC	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D10	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
2094	WC	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D10	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
2095a	ZÁZEMÍ POKLADNY	12,5	PVC	P14V	POHL. STĚRKA KERAM. OBKLAD	N7/ N4	SDK 30	2,7/3
2095b	PŘEPÁŽKA	11,4	PVC	P14V	POHL. STĚRKA KERAM. OBKLAD	N7/ N4	SDK 30	2,7/3
2095c	KLIENSKÁ ZÓNA	10,3	PVC	P14V	POHL. STĚRKA KERAM. OBKLAD	N7/ N4	RASTR 12	3,00
2095d	MÍSTNOST PRO ROZJÍMÁNÍ	17,7	PVC	P14V	POHL. STĚRKA KERAM. OBKLAD	N7/ N4	RASTR 12	3,00

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Zdravotnická síť IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ



±0,000 = 235,00m BPV



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

INVESTOR

Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ing. Viktor Šlapal

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
penta@penta.ji.cz

D1.01 Centrální urgentní příjem D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VEDOUcí PROJEKTANT
ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

VYPRACOVAL
Ing. Josef Škarek

KONTROLOVAL
Ing. Petr Kremláček

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU

D1.01.4g-82

REVIZE

R00

NÁZEV VÝKRESU

2.NP - elektroinstalace PBZ - ÚPRAVA

ČÍSLO ZAKÁZKY

2024-06

STUPEŇ PD

DPS

MĚŘÍTKO

1 : 50

FORMÁT

3x A4

DATUM

5 / 2024

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.).

