





**LEGENDA**  
**ZARÍZENÍ**  
**K** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
- TOPNÝ VÝKON 5,4-35,8kW (50/30°C)  
- SPOTŘEBA PLYNU 3,65m³/h  
- UZÁVĚRNÝ SPOTŘEBÍČ TYPU "C"  
- UZÁVĚR KROZ  
- SAMOSTATNÝ PŘÍVOD SPALOVACHO VZDUCHU A ODVOD SPALIN, NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ  
- POD KOTLEM BUDE UMÍSTĚN KONDENZAČNÍ SÍFON  
  
**ARMATURY**  
KX KULOVÝ KOHOUT  
  
**POTRUBÍ**  
NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD - OCELOVÉ TRUBKY BEZÉŠVĚ SPOJOVÁNE SVÁŘOVÁNÍM  
  
**POZNÁMKY**  
- Dále nepotřebné části stávajících rozvodů v 1.NP budou demontovány.  
- Křížení potrubí jednotlivých profesí T23 nebo koordinovat na místě.  
- Potrubí propoukající stavebními konstrukcemi bude vedené v ochranné trubce.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 232,800			
Název stavby: NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS			
Místo stavby: k.ú. Pardubický, ul. Průmyslová č.p. 450, p.č. st. 1360			
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53003 Pardubice-Pardubický			
Generální projektant: Ing. Ivo Junek, Míru 786/26, 571 01 Mor. Třebová		Autorizující razítko: 	
Autor návrhu: Ing. Arch. Karel Srámek, Ing. Arch. Hanka Šovís			
HPH: Miroslav Štejskal			
Projektant: Ing. Václav Dvořák			
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček			
Kraj: Pardubický	Formát: 5,5x2 A4	Číslo zakázky: B0823	
Stav. úřad: Stavební úřad Pardubice	Revize: 00	Datum: 10/2023	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Objekt: D1-01 VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO			
Část: D1-01-7 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	Označení přílohy: D1-01-7.02		Číslo paré:
Obsah přílohy: PŮDORYS 1.NP	Měřítko: 1:50		