

ZÁPIS Z PROHLÍDKY SOUTĚŽNÍHO MÍSTA

NÁZEV SOUTĚŽE O NÁVRH:

Rozšíření Gočárovvy galerie v Automatických mlýnech

ZADAVATEL:

Pardubický kraj

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

Dne 13. 5. 2024 od 15:00 hodin se uskutečnila prohlídka soutěžního místa soutěže o návrh „**Rozšíření Gočárovvy galerie v Automatických mlýnech**“ („**Soutěž**“), jejímž zadavatelem je **Pardubický kraj** („**Zadavatel**“). Prohlídka se uskutečnila v souladu s odstavcem 10.4.1 Soutěžních podmínek.

Sraz účastníků prohlídky byl na nádvoří před budovou Gočárovvy galerie. Z prohlídky soutěžního místa byl pořízen tento protokol („**Protokol**“), který shrnuje její průběh a bude tvořit nedílnou součást protokolu o průběhu Soutěže.

Účast na prohlídce soutěžního místa ze strany Zadavatele:

1. Ing. arch. Tomáš Zdvihal organizátor a Sekretář soutěže
2. Ing. arch. Petr Všeťka zpracovatel soutěžního zadání

Účastníci prohlídky si prošli řešené území vymezené v soutěžním zadání (konkrétně budovu Gočárovvy galerie včetně objektu bývalého moučného sila). Informace sdělené na prohlídce soutěžního místa plnění nemění soutěžní podmínky Soutěže, pouze je shrnují či podávají jejich vysvětlení. Prohlídka místa byla ukončena v 16:30 hodin.

	Dotaz účastníka	Vysvětlení Zadavatele
1.	Jak je dimenzován systém SHZ (stabilní hasicí zařízení) v první etapě?	Systém SHZ (plynové hašení a vodní mlha dle charakteru prostoru) je dimenzován pouze pro první etapu. To se týká především kapacity a tlaků pro jednotlivé systémy. V případě druhé etapy bude potřeba navrhnout samostatné systémy, případně v navazujících fázích projektu přepočítat systém realizovaný v první etapě.

Druhá prohlídka soutěžního místa se uskuteční dne 3.6.2024 od 13:00 hodin. Sraz účastníků je na nádvoří před budovou Gočárovvy galerie (50.0417417N, 15.7818492E).

21.5.2024 / Zápis provedl:

Na základě smluvního zastoupení Zadavatele dle § 43 ZZVZ.

Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Sekretář soutěže

.....