



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- RADIÁTORY: ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ  
ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO NOVÉ UMÍSTĚNÍ
- POTRUBÍ: NOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ
- POZNÁMKA: VŠECHNY PŘÍPOJKY RADIÁTORŮ JSOU POTRUBÍM DN15. VIDITELNÉ ROZVODY NEBUDOU IZOLOVÁNY.

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVĚTAVSKÉ NEMOCNICE	
Místo stavby:	k.ú. Světlav-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676	
Stavebník:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město	

Generální projektant:	APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155	<div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apol@apol.cz www.apol.cz</div>	<div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apol@apol.cz www.apol.cz</div>
Autor návrhu:	-----		
HIP:	Josef Fírdels		
Projektant:	Ladislav Boušek		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček	Formát: 3 A4	Číslo zakázky: P0310
Kraj:	Pardubický		
Stav. úřad:	Světlav	Revize: 00	Datum: IV/2013
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Stavební objekt:	F1-02 REHABILITACE		
Část:	F1-02-4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		
Obsah přílohy:	PŮDORYS 2.NP		
Označení přílohy:			Číslo paré:
F1-02-4.03			
Měřítko:			1 : 100