

15-04-2024

1331/107 HAZ  
ID 1343588207



HZSEX006T1YV

15



## Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství

Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA- 831-2/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 1+1sv

Vyřizuje: kpt. Ing. Romana Škrabálková

Tel.: 950 570 354

E-mail: romana.skrabalkova@hzscr.cz

Datum: 15. 4. 2024

Adresát:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/12

702 00 Ostrava

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

#### Název stavby:

NKP, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP - Pavilon 27 - Pavilon19

#### Místo stavby:

Kyjevská, Pardubičky, Pardubice

k. ú.: Pardubičky, parc. č. 64/1, 64/33, 472/1, parc. č. st. 410, 1369, 1370

#### Stavebník:

Pardubický kraj, IČO 70892822

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

#### Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Ing. Dalibor Staněk, ČKAIT 1101766

datum: 12/2023

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20. 3. 2024.

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Tel.: 950 570 011

E-mail: pak@hzscr.cz

Datová schránka: 48taa69

<https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.aspx>

IČO: 70885869

Číslo účtu: 6232881/0710

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel stavby: spojovací koridor mezi pavilony nemocnice,
- zastavěná plocha budovy:.....297 m<sup>2</sup>,      ▪ výška stavby:..... 0 m,
- počet nadzemních podlaží: ..... 1,      ▪ počet podzemních podlaží:..... 0,
- počet osob navržených v budově:..... 14,      ▪ počet ubytovaných osob v budově: ..... 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 7,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... pátá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

## SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

### Odůvodnění

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název:            NKP, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP -  
Pavilon 27 - Pavilon19  
vypracoval: Ing. Erika Pohorelli, ČKAIT 1102430  
datum:           březen 2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

**kpt. Ing. Romana Škrabálková**  
Koordinátor – metodik  
úřední osoba