

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

KHSPA 03072/2024/HP-Pce

Vyřizuje/linka

Ing.Odehnalová/466052333

Ing. Libiaková/466052345

Pardubice

8.2.2024

Závazné stanovisko

k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením stavby v rámci společného řízení „NPK a.s., Pardubická nemocnice – výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů – NADZEMNÍ KORIDOR“

Na základě žádosti investora Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupeného společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o, Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 05725674, o vydání závazného stanoviska ke změně stavby před dokončením stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice – výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů – NADZEMNÍ KORIDOR“ na parcele č. 472/1, 64/1, 64/33, 410, 1369, 1370 v k.ú. Pardubičky ze dne 15.1.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 334a odst. 1 až 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací v rámci společného řízení ke změně stavby před dokončením stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice – výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů (dále jen „CUP“) – NADZEMNÍ KORIDOR“ na parcele č. 472/1, 64/1, 64/33, 410, 1369, 1370 v k.ú. Pardubičky

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. V souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude KHS před uvedením stavby do užívání předložen protokol měření udržované osvětlenosti E_m (intenzity elektrického osvětlení) v jednotlivých místnostech úkolů nebo činností v lékařských pokojích m.č. 220 – 225 v pavilonu č. 27 a „denní místnosti“ a „kanceláři lékaře“ oddělení dětské chirurgie ve 2. NP Pavilonu 2, který dokládá splnění požadovaných normových hodnot.

- 2. Zaměstnanci musí být v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 45a odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožněno manipulovat s okny, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem.**

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace předmětné akce pro stupeň DÚR+DSP v rámci změny stavby před dokončením, vypracovaná CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, datovaná 12/2023, řeší NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP - pavilon 27 a 19, který bude sloužit pro dopravu pacientů, personálu nemocnice a lékařů mezi jednotlivými pavilony - CUP, pavilonu 27 a 19.

K projektu ke stavebnímu řízení stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice – výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů (CUP)“, jehož součástí byl i SO D.1.02 Spojovací koridor 1, stavební úpravy v budově 02 a 27, vydala KHS souhlasné závazné stanovisko pod čj. KHSPA 5738/2019/EPI-Pce ze dne 23.9.2019 s podmínkami. V současné době je stavba ve zkušebním provozu, ke kterému KHS vydala souhlasné závazné stanovisko s podmínkami čj. KHSPA 26262/2023/EPI-Pce dne 13.12.2023. V průběhu realizace stavby od původně navrženého koridoru stavebník upustil a nahradil jej spojovacím koridorem, který řeší předložený projekt změny stavby před dokončením. Nově navržené řešení spojovacího koridoru, který bude tvořen proskleným tubusem s nosnou ocelovou konstrukcí a bude veden ve výšce min. 4,10 m nad stávajícím terénem, se napojuje ve stejném místě objektu CUP. Trasa ale míjí pavilon 02, který nebude s tímto koridorem propojen. Dále koridor pokračuje jižním směrem. Na úrovni pavilonu 19 se koridor rozděluje a napojuje se na pavilon 19 a 27. Napojení na pavilon 27 si vyžádá nástavbu a stavební úpravy v tomto pavilonu. Jedná se o trvalou stavbu o třech ramenech. Pavilon 27 je napojen v úrovni 2.NP, Pavilon 19 je napojen v úrovni 3.NP a pavilon CUP je napojen v úrovni 2.NP s pomocí vyrovnávací rampy. Vnitřní průchozí profil koridoru bude 2,58 x 2,4 m. Světlá šířka 2,58 m bude dále snížena o madla na obou stranách na celkovou šířku cca 2,42 m. Výška 2,4 m bude lokálně snížena v místě napojení do pavilonu CUP na 2,2 m tak, aby nebylo nutno zasahovat do konstrukce ochozů pavilonu CUP. Koridor navazuje ve všech třech pavilonech na výtahy. V rámci prováděných stavebních úprav v pavilonu 27 bude v navazující chodbě vybourána stěna lékařských pokojů (m.č. 220 -225) a rozšíření otvoru v obvodové stěně. Lékařské pokoje budou mít nově podlahovou plochu 20,39 – 21,24 m². Vodovodní stoupačky budou v 2.NP přemístěny do nových pozic. Dle půdorysů v jednotlivých lékařských pokojích dojde k přemístění umývadel.

Koridor bude temperován na teplotu 15°C elektrickými přímotopy v prostoru podhledu. Větrání bude přirozené pomocí výklopných oken ve fasádě.

Osvětlení spojovacího krčku bude provedeno LED svítidly. V dokumentaci je uvedeno, že navržený počet svítidel v jednotlivých místnostech odpovídá předepsanému osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Realizací koridoru dojde k zastínění oken Pavilonu 2. Koridor vede cca v úrovni 2.NP pavilonu, v těchto prostorech se nachází dětská chirurgie – konkrétně denní místnost a kancelář lékaře. Kancelář lékaře není trvalé pracoviště lékaře (ordinace). V úrovni 1.NP nové využití prostor není prozatím určeno.

Pro ověření splnění normových hodnot byla v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní prostory, stanovena **podmínka č. 1.**

Podmínka č. 2 je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a § 45a odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Ivana Odehnalová
ředitelka odboru hygieny práce