

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava

Váš dopis značky/ ze dne
7.9.2023

Naše značka
23388/IO

Vyřizuje
Martin Haupt
466 260 863
733 780 019
haupt@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
19. září 2023

Věc: Sdělení o existenci stávajících rozvodů veřejného osvětlení, zařízení a objektů v majetku nebo ve správě Služeb města Pardubic a.s.

Akce / Stavba: NPK, a.s. Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme zpět jako mapový podklad situaci zájmového území výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení (dále jen VO) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 18.9.2023. Jiná zařízení se ve správě SmP a.s. v zájmovém území dotčeném stavbou nenachází.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele veřejného osvětlení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k realizaci stavby a ani souhlas s činností v ochranném pásmu VO nebo zařízení a objektů v majetku SmP a.s.. Ochranné pásmo od souboru VO je 1m od lince (krajního) kabelu a stožáru VO.

Pokud uvažovaná akce/stavba nebo činnost zasáhne do ochranného pásma stávajícího rozvodu veřejného osvětlení nebo zařízení a objektů v majetku SmP a.s., je nutné písemně požádat o vyjádření investiční oddělení Služeb města Pardubic a.s. (formulář žádosti je k dispozici na www.smp-pce.cz v části Ostatní služby- Vyjádření ke stavbám- Žádost o vyjádření SmP a.s.).

Pro případné vytyčení kabelových tras VO požádejte divizi VO SmP a.s. na tel. 466 260 854 (e-mail: svaton@smp-pce.cz).

Požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení (včetně případných přeložek či zásahů do VO) investičnímu oddělení Služeb města Pardubic a.s.. Případný projekt přeložky nebo úpravy VO bude zpracován v souladu s technickým předpisem „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ vydaným SmP a. s. (uvedený předpis je ke stažení na www.smp-pce.cz ve složce Veřejné osvětlení, Technický předpis).

Toto sdělení nelze použít pro povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání. Sdělení je pouze jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace pro danou stavbu požadována a zpracovávána.

Příloha: situace se zákresem VO

Martin Haupt
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.

Břežské předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572

Pardubice dne:

19.9.2025

V ZÁJMOVÉM PROSTORU SE
NENACHÁZÍ ZAŘÍZENÍ
SPRÁVĚ SMP - VEŘ. OSVĚTLENÍ
PLATNOST 6 MĚSÍCŮ

