



Vyztužený základový pas

HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU

— · — · —
HRANA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NAD PASY

POZNÁMKA:

BETON C20/25 XC2

- vyztužené základy

C16/20 XCO

VÝZTUŽ B500B

– vyztužení a dimenzi základů provést dle D.1.2

POZNÁMKA:

1 / VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA K VNĚJŠÍMU POVRCHU, KRYTÍ VÝZTUŽE K POVRCHU VLOŽEK.

2/ UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU POVRCHU, POLOMĚRY OBLOUKŮ KE STŘEDNICI. NEZNAČENÉ

POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min , NEZNAČENÉ ÚHLY 45°, 90° a 180°.

3/ KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ (DÍSTANČNÍ VÝZTUŽ, SPÍNACÍ PROFILY) NENÍ VE VÝPISU ZAHRNUTA A BUDE VOLENA DLE





ZVYKLOSTÍ DODAVATELE


4/ MINIMÁLNÍ PŘESAHY VÝZTUŽE JSOU 60xØ



ZÁKLAD Z1 (L=10,45m)

ROZKRESLENÍ VÝZTUŽE



 SINC <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small>		Sinc s.r.o. +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Výkres: 1:100		Formát: A2	
Datum: 12/2022		Paré:	
Stupeň: DPS			
Zakáz. č.: 220501			
Měřítko: 1:100			
ZÁKLADY			
Výkres: 1:100			